

UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

No: LD07-0731-0066-19

ACROLİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mimar Sinan Osb Mah. 19 Cad. No:4 Melikgazi, Kayseri, TÜRKİYE

Ürün Tanımı : Yangına Dayanımlı 2 Panel Yana Açılan Otomatik Asansör Kat Kapısı.

Ürün Tipi : 900 x 2000 mm (genişlik x yükseklik)

Sertifikanın Dayanağı : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2018



SINIFLANDIRMA : E 120, EW 45

Test Raporu : TSE KAYSERİ LABORATUVARI — 464270

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece belirtilen ölçülere göre genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte + % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir

Selcan GÖRMÜŞ
Genel Müdür



Yayın Tarihi : 31 Temmuz 2019